

Shmuel Engel

שמואל אנגל

Nir Engel

ניר אנגל

Zeev Tzofnat

זאב צפנת

Shmuel Achai

שמואל אחאי

Pavel Halavinin

פבל הלבינין

Ya'acov Sefti

יעקב ספטי

Rotem Weinberg

רותם ויינברג

ש. אנגל מהנדסים בע"מ

יעוץ, תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים

S. ENGEL ENGINEERS LTD.

Consulting, Planning, Supervision & Project Management

EngelEng.co.il



כ"א סיון תשפ"ב, 20/06/2022  
סימננו: 739388, פרויקט: 1383


לכבוד  
ב.ד.ט.ח אנרגיה סולארית לישראל בע"מ  
שרון פרץ, מנכ"ל

א.ג.,

הנדון: **בדיקת מבנה קיים לאחר התקנת מערכת פוטו וולטאית**  
אתר: מבנה בית הספר ע"ש הרי סטיל בקריה האקדמית ברח' צהל 104 קרית אונו  
גוש 6490, חלקה 618



1. הנני מהנדס אזרחי בעל רישיון מהנדס בתוקף במדור מבנים (רישיון מס' 86700).
2. בחנתי את אופן ההתקנה והנני מאשר מהיבט יציבות שלד הבניין את ההתקנה והקיבוע של המערכת הפוטו וולטאית וזאת על הגג הקיים.
3. גג המבנה יכול לשאת את עומס המערכת המותקנת על הגג.
4. יש לציין כי אין באמור כדי לייתר פעולת תחזוקה שוטפת ומונעת אשר יש לערוך בהתאם להוראות ת"י 1525 בפרט ולהוראות הדין בכלל.

בכבוד רב ובברכה,  
  
אינג' ניר אנגל  
ש. אנגל מהנדסים בע"מ