

**Shmuel Engel**

Nir Engel

Zeev Tzofnat

Shmuel Achai

Pavel Halavinin

Ya'acov Sefti

Rotem Weinberg

**שמואל אנגל**

ניר אנגל

זאב צפנת

שמואל אחאי

פבל הלבינין

יעקב ספטי

רותם ויינברג

**ש. אנגל מהנדסים בע"מ**

יעוץ, תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים

**S. ENGEL ENGINEERS LTD.**

Consulting, Planning, Supervision & Project Management

EngelEng.co.il



כ"ח כסלו תשפ"ב, 02/12/2021  
סימננו: 714705, פרויקט: 1383

לכבוד  
ב.ד.ט.ח אנרגיה סולארית לישראל בע"מ  
שרון פרץ, מנכ"ל


א.ג.,

**הנדון: בדיקת מבנה קיים לאחר התקנת מערכת פוטו וולטאית**

אתר: בית ספר יעקב כהן רח' יצחק רבין 9 קריית אונו  
גוש 6370, חלקה 37



1. הנני מהנדס אזרחי בעל רישיון מהנדס בתוקף במדור מבנים (רישיון מס' 86700).
2. בחנתי את אופן ההתקנה של כל גגות המבנה שבתמונה (תצ"א) והנני מאשר מהיבט יציבות שלד הבניין את ההתקנה והקיבוע של המערכת הפוטו וולטאית וזאת על הגג הקיים.
3. גגות המבנה/ים יכולים לשאת את עומס המערכת המותקנת על הגגות.
4. יש לציין כי אין באמור כדי לייתר פעולת תחזוקה שוטפת ומונעת אשר יש לערוך בהתאם להוראות ת"י 1525 בפרט ולהוראות הדין בכלל.

בכבוד רב ובברכה,  
  
אינג' ניר אנגל  
ש. אנגל מהנדסים בע"מ