

Shmuel Engel

Nir Engel

Zeev Tzofnat

Shmuel Achai

Pavel Halavinin

Ya'acov Sefti

Rotem Weinberg

שמואל אנגל

ניר אנגל

זאב צפנת

שמואל אחאי

פבל הלבינין

יעקב ספטי

רותם ויינברג

ש. אנגל מהנדסים בע"מ

יעוץ, תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים

S. ENGEL ENGINEERS LTD.

Consulting, Planning, Supervision & Project Management



EngelEng.co.il

כ"ט אדר א תשפ"ב, 02/03/2022
סימננו: 741049, פרויקט: 1383


לכבוד
ב.ד.ט.ח אנרגיה סולארית לישראל בע"מ
שרון פרץ, מנכ"ל

א.ג.,

הנדון: **בדיקת מבנה קיים לאחר התקנת מערכת פוטו וולטאית**
אתר: קופ"ח מכבי וגני ילדים ברח' יצחק רבין קרית אונו / גוש 6370, חלקה 54



1. הנני מהנדס אזרחי בעל רישיון מהנדס בתוקף במדור מבנים (רישיון מס' 86700).
2. בחנתי את אופן ההתקנה והנני מאשר מהיבט יציבות שלד הבניין את ההתקנה והקיבוע של המערכת הפוטו וולטאית וזאת על הגג הקיים.
3. גג המבנה יכול לשאת את עומס המערכת המותקנת על הגג.
4. יש לציין כי אין באמור כדי ליתר פעולת תחזוקה שוטפת ומונעת אשר יש לערוך בהתאם להוראות ת"י 1525 בפרט ולהוראות הדין בכלל.

בכבוד רב ובברכה,

אינג' ניר אנגל
ש. אנגל מהנדסים בע"מ