

**Shmuel Engel**

Nir Engel

Zeev Tzofnat

Shmuel Achai

Pavel Halavinin

Ya'acov Sefti

Rotem Weinberg

**שמואל אנגל**

ניר אנגל

זאב צפנת

שמואל אחאי

פבל הלבינין

יעקב ספטי

רותם ויינברג

**ש. אנגל מהנדסים בע"מ**

יעוץ, תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים

**S. ENGEL ENGINEERS LTD.**

Consulting, Planning, Supervision & Project Management



EngelEng.co.il

ז' תמוז תשפ"ג, 26/06/2023  
סימננו: 850843, פרויקט: 1383

לכבוד  
ב.ד.ט.ח אנרגיה סולארית לישראל בע"מ  
שרון פרץ, מנכ"ל


א.ג.,

**הנדון: בדיקת מבנה לאחר התקנת מערכת פוטו וולטאית**

אתר: בית ספר רימונים - קריית אונו / קירווי מגרש ביה"ס  
רחוב יאיר שטרן 15 קרית אונו - גוש 6496 חלקה 106



1. הנני מהנדס אזרחי בעל רישיון מהנדס בתוקף במדור מבנים (רישיון מס' 86700).
2. בחנתי את אופן ההתקנה והנני מאשר מהיבט יציבות שלד הבניין את ההתקנה והקיבוע של המערכת הפוטו וולטאית וזאת על הגג הקיים.
3. גג המבנה יכול לשאת את עומס המתקן והמתקן יציב וכשל מבני במתקן לא יגרום לכשל מבני במבנה או בנקודת העיגון למבנה.
4. יש לציין כי אין באמור כדי לייתר פעולת תחזוקה שוטפת ומונעת אשר יש לערוך בהתאם להוראות ת"י 1525 בפרט ולהוראות הדין בכלל.

בכבוד רב ובברכה,  
  
אינג' ניר אנגל  
ש. אנגל מהנדסים בע"מ